



PRZĘKRÓJ B-B



PRZĘKRÓJ A-A



zwierciadło -2.96
ustabilizowane 1986 r.

-7.00

ø508mm

OZNACZENIA:

- 1 Rura podfiltrująca stalowa ø356mm, L=2.0m
- 2 Filtr siatkowy ø356mm, L=10.0m
- 3 Rura nadfiltrująca stalowa ø356mm, L=24.0m
- 4 Pompa typ GC 5.02 Q=40m³/h, h=33.0m.sł.w. Ns=7.5 kW
- 5 Głowica studni ø407 mm
- 6 Otwór pomiarowy poziomy lustro wody ø50 mm
- 7 Zawór zwrotny Dn150
- 8 Zasuwa odcinająca kotnierzowa Dn150

zwierciadło -18.00
nawiercone 1986 r.

-23.00

10.0

obsypka żwirowa
ø2.0-3.0mm

-33.00

-35.00

2.00

