

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, tel. 957603095
NIP 597-10-01-246, Regon 210238147
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000028035, kapitał zakł. 28.011.500,00 zł
BDO: 000086337



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dębno, dnia 20.11.2020 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, tel. 957603095
NIP 597-10-01-246, Regon 210238147
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000028035, kapitał zakł. 28.011.500,00 zł
BDO: 000086337

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3

do przetargu nieograniczonego pn:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości Smolnica Etap I – część II ”

W dniu 18.11.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania studnie systemowe DN 1000 mm wykonane w całości z polipropylenu (producent np: WAVIN lub Kaczmarek Malewo) w zamian za studnie betonowe DN 1200 mm z wkładką wykonaną z polipropylenu montowaną w dennicy? Pragniemy nadmienić, że zaproponowane studnie stanowią szczelny system elementów składający się z dennic, kręgów, stożka łączonych na uszczelki zwieńczone żelbetową płytą odciażającą na, której montowany jest właz. Wg naszej wiedzy tego rodzaju studnie zostały zastosowane w pierwszej części wykonanej kanalizacji w m. Smolnica.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych DN 200 i 160 mm z rur PVC LITYCH SN 8 SDR 34 (chodzi nam zarówno o przyłącza na posesjach prywatnych jak i również o przyłącza w pasie drogowym). Wg dokumentów dotyczących poprzedniej części m. Smolnica Zamawiający na etapie przetargu zakładał takie rozwiązanie.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni systemowych DN 1000 mm wykonanych w całości z polipropylenu z tym, że wszystkie studnie muszą być wyposażone w kinetę zbiorczą, w zamian za studnie betonowe DN 1200 mm z wkładką wykonaną z polipropylenu montowaną w dennicy

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza wykonanie przyłączy kanalizacyjnych DN 200 i 160 mm z rur PVC LITYCH SN 8 SDR 34.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU

Tom
Tomasz Maruszczak

Otrzymują:

1. <http://bip.pwikdebno.pl/>
2. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ, bądź zgłosili chęć uczestnictwa w przetargu,
3. a/a